



Постановление

от 7 марта 2013 года № 3  
г. Кызыл

**Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Угольная компания «Межегейуголь» к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» на уровне напряжения 110 кВ для электроснабжения подстанции 110/6 кВ «Межегей» с силовыми трансформаторами 2х16 МВт, предназначенной для электроснабжения угольной шахты, расположенной по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, правобережье нижнего течения реки Межегей, с максимальной мощностью 10 000 кВт**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения о Службе по тарифам Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 года № 604 и протокольного решения Правления Службы по тарифам Республики Тыва от 7 марта 2013 года № 3, Служба по тарифам Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Угольная компания «Межегейуголь» к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» на уровне напряжения 110 кВ для электроснабжения подстанции 110/6 кВ «Межегей» с силовыми трансформаторами 2х16 МВт, предназначенной для электроснабжения угольной шахты, расположенной по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, правобережье нижнего течения реки Межегей, необходимого заявителю класса напряжения, в размере 20 073 619 (Двадцать миллионов семьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек без НДС, с максимальной присоединяемой мощностью 10 000 кВт, третьей категорией электроснабжения, с разбивкой по мероприятиям, в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Действие настоящего Постановления вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель

Р. Намчыл



Приложение  
к постановлению Службы по тарифам  
Республики Тыва  
от 7 марта 2013 года № 3

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Угольная компания «Межегейуголь» к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» на уровне напряжения 110 кВ для электроснабжения подстанции 110/6 кВ «Межегей» с силовыми трансформаторами 2х16 МВт, предназначенной для электроснабжения угольной шахты, расположенной по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, правобережье нижнего течения реки Межегей, с максимальной мощностью 10 000 кВт

Наименование мероприятий	Стоимость руб.
1.Подготовка сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование	2613811,3
2.Разработка сетевой организацией проектной документации	1059970,0
3.Выполнение ТУ сетевой организацией (в том числе с инвестиционной составляющей)	12470390,0
4.Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	476537,3
5.Организация участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств	115610,6
6.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	3337299,9
Итого размер платы за присоединение (без НДС)	20073619,0
НДС 18%	3613251,4
Итого размер платы с НДС	23686870,4