

## Информация по аварийности за январь 2012г.

В январе 2012 года в ОАО «Тываэнерго» произошло 19 технологических нарушений (далее ТН) в работе оборудования, из них 3 ТН на ВЛ-10кВ, 2 ТН на КЛ-10кВ, 8 ТН допущено по причине повреждений на ТП 6/10кВ, 5 ТН из-за повреждений ведомственных (потребительских) энергоустановок, 1 ТН произошло с УАПВ. Недоотпуск электрической энергии составил 14,59 тыс. кВт ч., экономический ущерб – 106,464 тыс. руб., суммарная длительность перерывов электроснабжения потребителей – 9,25 часа.

За аналогичный период 2011 года допущено 25 ТН в работе оборудования. Недоотпуск электрической энергии составил 25,77 тыс. кВтч, экономический ущерб – 189,765 тыс. руб., суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 32,43 час.

Наименование РЭС	Количество инцидентов (шт.)		Недоотпуск (тыс.кВтч)		Экономический ущерб (тыс. руб.)		Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2011
<b>Январь</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
ЦРЭС	8	5	14,58	13,83	103,681	65,653	7,34	5,4
ЗРЭС	9	3	7,33	0,53	51,587	15,54	12,18	0,47
ЮРЭС	6	5	3,73	0,23	31,579	25,271	12,53	3,38
ВРЭС	2	0	0,13	0	2,918	0	0,38	0
СВЛ	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>25,77</b>	<b>14,59</b>	<b>189,765</b>	<b>106,464</b>	<b>32,43</b>	<b>9,25</b>