

Информация по аварийности за март и 1 квартал 2012г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) | | Недоотпуск (тыс.кВтч) | | Экономический ущерб (тыс. руб.) | | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Март | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| ЦРЭС | 18 | 14 | 37,96 | 10,84 | 147,158 | 80,842 | 26,53 | 12,95 |
| ЗРЭС | 7 | 10 | 5,14 | 2,14 | 32,834 | 35,989 | 24,99 | 6,76 |
| ЮРЭС | 14 | 11 | 18,98 | 1,5 | 71,48 | 25,729 | 44,55 | 3,49 |
| ВРЭС | 0 | 8 | 0 | 0,78 | 0 | 21,303 | 0 | 1,62 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 39 | 43 | 62,08 | 15,26 | 251,472 | 163,863 | 96,07 | 24,82 |
| 1 квартал | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| ЦРЭС | 33 | 25 | 59,84 | 31,13 | 356,248 | 198,096 | 41,74 | 32,4 |
| ЗРЭС | 21 | 19 | 12,75 | 6,54 | 99,404 | 77,556 | 49,34 | 12,83 |
| ЮРЭС | 24 | 16 | 23,1 | 1,73 | 113,728 | 51 | 61,04 | 6,87 |
| ВРЭС | 3 | 12 | 0,41 | 2,64 | 4,175 | 29,718 | 1,91 | 6,52 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 81 | 72 | 96,1 | 42,04 | 573,555 | 356,37 | 154,03 | 58,62 |