

Информация по аварийности за 9 месяцев 2012г.

Наименование РЭС	Количество инцидентов (шт.)		Недоотпуск (тыс.кВтч)		Экономический ущерб (тыс. руб.)		Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Сентябрь								
ЦРЭС	6	8	10,92	5,48	55,682	38,526	11,84	9,31
ЗРЭС	9	3	3,22	1,74	36,142	11,855	70,75	1,56
ЮРЭС	4	8	0,62	3,32	10,776	32,24	25,21	43,43
ВРЭС	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЛ	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого за сентябрь	19	19	14,76	10,54	102,6	82,621	107,8	54,3
9 месяцев	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
ЦРЭС	189	185	228,38	159.8	1433,97	1068.315	550,59	378.19
ЗРЭС	164	148	124,57	76.83	746,57	687.106	673,14	506.13
ЮРЭС	133	116	92,14	68.02	592,123	675.053	589,64	428.24
ВРЭС	12	332	1,97	7.33	23,807	79.564	24,7	55.21
СВЛ	10	6	147,92	66.32	468,714	355.811	85,51	47.46
Итого за 9 месяцев	508	487	594,98	378.3	3265,184	2865.849	1923,58	1415.23