

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и от 28 сентября 2010 г. № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»

Информация по аварийности за 3 квартал 2011 года.

1. Анализ состояния аварийности за 3 кв. 2011 года.

1.1. Сравнение числа инцидентов с показателями 2010 года.

За 3 кв. 2011 года допущено 120 инцидентов с общим недоотпуском 111,56 тыс. кВтч и общим экономическим ущербом – 732,575 тыс.руб.

Суммарная длительность перерывов электроснабжения – 431,68 ч.

За 3 кв.2010 года допущено 164 инцидентов.

Общий недоотпуск в 3 квартале 2010 году составил 119,41 тыс.кВтч, экономический ущерб – 1061,716 руб.

Суммарная длительность перерывов электроснабжения – 752,06 ч.

1.2. Аварийность по РЭС за 3 кв. 2011 года.

| Наименование | Количество инцидентов (шт.) | Недоотпуск (тыс.кВтч) | Экономический ущерб (тыс.руб.) | Суммарная длительность Перерывов электроснабжения (час.) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| ЦРЭС | 50 | 48,81 | 411,213 | 122,67 |
| ЗРЭС | 34 | 19,52 | 132,744 | 152,17 |
| ЮРЭС | 30 | 10,88 | 93,707 | 125,19 |
| ВРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 6 | 32,35 | 94,911 | 31,65 |

Наиболее подверженными технологическим нарушениям оказались:

- провода ВЛ-10кВ – 78 инцидентов,
- ТП 6/10кВ – 14 инцидента,
- КЛ-10кВ – 19 инцидентов.

Повреждения на кабельных линиях 10кВ произошли в основном по причине сверхнормативного срока эксплуатации (более 30 лет).