

**Заявки АО "ТываЭнерго"
за февраль месяц 2018**

| | Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода |
|----|-------------------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 01.06.2017 | 24-00 | 31.05.2018 |
| 2 | ф.12 | ЦРЭС | Для подготовки фазировки КЛ-10кВ от ТП-2 до ТП-187 | 00-00 | 01.02.2018 | 03-00 | 01.02.2018 |
| 3 | ВЛ-10кВ ф.66 | ЦРЭС | Восстановление нормальной схемы | 01-00 | 01.02.2018 | 04-00 | 01.02.2018 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ф. 25-01 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 25-01 оп. 152 отключение ДНТ "Серебрянка" по заявке Тываэнергообьта №0280 от 19.01.2018 | 9-00 | 01.02.2018 | 17-00 | 01.02.2018 |
| 5 | ПС Майналыг | ЦРЭС | МВ ф. 34-03 доливка масла полюс А | 13-00 | 01.02.2018 | 17-00 | 01.02.2018 |
| 6 | ПС Майналыг | ЦРЭС | МВ ф. 34-05 доливка масла полюс А | 13-00 | 01.02.2018 | 17-00 | 01.02.2018 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф. 37 | ЦРЭС | Крепление СИП от ТП-63 ВЛИ-0,4кВ Л-3 | 20-00 | 01.02.2018 | 22-00 | 01.02.2018 |
| 8 | РП-3 ф.30 | СПС | Регулировка привода В ф.30 | 10-00 | 05.02.2018 | 15-00 | 05.02.2018 |
| 9 | ВЛ 35кВ Т-26 | | Периодический осмотр | 08-00 | 06.02.2018 | 20-00 | 06.02.2018 |
| 10 | ВЛ 110кВ С-411 | | Периодический осмотр | 08-00 | 07.02.2018 | 20-00 | 08.02.2018 |
| 11 | ПС Вавилинская | РСУ, СПС | 2Т монтаж водосливов на крыше ЗРУ-10 кВ в районе 2Т | 09-00 | 06.02.2018 | 17-00 | 07.02.2018 |
| 12 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 01.06.2017 | 24-00 | 31.05.2018 |
| 13 | РП-6 ф.69 | СПС | Регулировка привода В ф.69 | 10-00 | 06.02.2018 | 15-00 | 06.02.2018 |
| 14 | ВЛ-10кВ ф.11-06 | ЦРЭС | Восстановление нормальной схемы ф.11-06 | 00-00 | 06.02.2018 | 05-00 | 06.02.2018 |
| 15 | КЛ-10кВ ф.10-13 | ЦРЭС | Определение места повреждения, испытание КЛ-10кВ от ПС-10 до РП-3 | 00-00 | 06.02.2018 | 08-00 | 06.02.2018 |
| 16 | КЛ-10кВ ф.3-01 | ЦРЭС | Определение места повреждения, испытание КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-345 | 00-00 | 06.02.2018 | 08-00 | 06.02.2018 |
| 17 | КЛ-10кВ ф.3-04 | ЦРЭС | Определение места повреждения, испытание КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-345 | 00-00 | 06.02.2018 | 08-00 | 06.02.2018 |
| 18 | ВЛ-10кВ ф.4-02 | ЗРЭС | БВр на ТП 4-02-14 | 13-00 | 06.02.2018 | 17-00 | 06.02.2018 |
| 19 | ВЛ 110кВ С-411 | | Периодический осмотр | 08-00 | 07.02.2018 | 20-00 | 08.02.2018 |
| 20 | ПС Вавилинская | РСУ, СПС | 2Т монтаж водосливов на крыше ЗРУ-10 кВ в районе 2Т | 09-00 | 06.02.2018 | 17-00 | 07.02.2018 |
| 21 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 01.06.2017 | 24-00 | 31.05.2018 |
| 22 | ПС Южная ф.10-10 | СПС | Монтаж ЗН | 10-00 | 07.02.2018 | 15-00 | 07.02.2018 |
| 23 | ПС "К.О.С" ф. 42-01 | СП | В ф.42-01 доливка масла | 10-00 | 08.02.2018 | 12-00 | 08.02.2018 |
| 24 | ПС Вавилинская, ф.44-02 | | Устранение замечаний ЦТН | 13-00 | 08.02.2018 | 18-00 | 08.02.2018 |
| 25 | ВЛ-10 кВ ф.42-02 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ ф.42-02 для откл. ЛР оп. 1/19 (неплановая) | 15-00 | 08.02.2018 | 18-00 | 08.02.2018 |
| 26 | ВЛ 10 кВ ф. 7-06 | ЮРЭС | Неплановая. Вывод в ремонт ВЛ для перетяжки провода фазы "А" пролетах опор № 582,583,584 | 11-30 | 08.02.2018 | 14-00 | 08.02.2018 |
| 27 | ПС Южная ф.10-10 | СПС | Монтаж ЗН | 10-00 | 08.02.2018 | 15-00 | 08.02.2018 |
| 28 | ПС Шагонар | СПС | Р 2Т/35 устранение нагрева | 13-00 | 09.02.2018 | 17-00 | 09.02.2018 |
| 29 | ПС вавилинская | СПС | 1 ТСН, 2ТСН (с включением на ночь), 2Т БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 09-00 | 09.02.2018 | 17-00 | 12.02.2018 |
| 30 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 01.06.2017 | 24-00 | 31.05.2018 |
| 31 | ф.4-05 | ЗРЭС | Снятие шлейфов ТП 4-05-04 (по заявке АО «Тываэнергообьта» нежилое помещение «Белдир» перекресток а/дороги Сут-Холь – Чадан) | 13:00 | 09.02.2018 | 15:00 | 09.02.2018 |
| 32 | ПС Вавилинская ф44-02 | | Устранение замечаний ЦТН | 13-00 | 08.02.2018 | 18-00 | 08.02.2018 |
| 33 | ПС вавилинская | СПС | 1 ТСН, 2ТСН (с включением на ночь), 2Т БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 09-00 | 09.02.2018 | 17-00 | 12.02.2018 |
| 34 | ф.4-02 | ЗРЭС | Для устранения обрыва кабеля 10кВ на ТП 4-02-14 (Аварийная) АГ-2 часа | 09:00 | 12.02.2018 | 12:00 | 12.02.2018 |
| 35 | ПС Уюк | СП | 1Т устранение течи | 13-00 | 13.02.2018 | 17-00 | 13.02.2018 |
| 36 | ПС вавилинская | СПС | 2Т БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 09-00 | 13.02.2018 | 17-00 | 15.02.2018 |
| 37 | ПС вавилинская | СПС | 1 ТСН, 2ТСН БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 10-00 | 13.02.2018 | 12-00 | 13.02.2018 |
| 38 | ВЛ-10 кВ ф. 34-03 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 34-03 перетяжка провода на оп. 189/4/108 ф. А, В, С с откл. ЛР оп. 189/4/5 | 10-00 | 13.02.2018 | 17-00 | 13.02.2018 |
| 39 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | расчистка просеки | 09:00 | 13.02.2018 | 17:00 | 13.02.2018 |
| 40 | СДТУ Кр.РДУ-ГЭ | | Производственная проверка механизма резервирования каналов связи ПС Южная - Красноярское РДУ | 10-00 | 14.02.2018 | 12-00 | 14.02.2018 |
| 41 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 09-00 | 13.02.2018 | 17-00 | 15.02.2018 |
| 42 | РП-5, ф. 51 | СП | регулировка привода | 10-00 | 14.02.2018 | 15-00 | 14.02.2018 |
| 43 | ВЛ-10кВ ф.20-03 | ЦРЭС | Перевод питания на ф.20-08 ТП-343 для выполнения работ на ТП-55 | 00-00 | 14.02.2018 | 02-00 | 14.02.2018 |
| 44 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т БВр монтаж водосливов на крыше ЗРУ | 09-00 | 13.02.2018 | 17-00 | 15.02.2018 |
| 45 | ПС 110 кВ Городская | | для обеспечения режимных указаний к заявкам №750 - №756 на ремонт ВЛ 220 кВ Ергаки – Туран, 1 сек 220, | 00-00 | 15.02.2018 | 06-00 | 15.02.2018 |
| 46 | ПС Самагалтай | СПС | В 1Т/10 кВ, доливка масла в МВ фидеров | 13-00 | 15.01.2018 | 15-00 | 15.01.2018 |
| 47 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 01.06.2017 | 24-00 | 31.05.2018 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------------|--|-------|------------|-------|------------|
| 48 | ВЛ-10кВ ф.20-03 | ЦРЭС | замена трансформатора ТП-49, для безопасного производства работ требуется отключить ВЛ-10кВ ф.20-03 | 13-00 | 15.02.2018 | 17-00 | 15.02.2018 |
| 49 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | расчистка просеки | 20:00 | 15.02.2018 | 23:00 | 15.02.2018 |
| 50 | ВЛ-10 кВ ф.3-05 | ВРЭС | ВЛ-10кВ ф.3-05 перетяжка провода в пр. оп.93-95. | 14-00 | 15.02.2018 | 18-00 | 15.02.2018 |
| 51 | ВЛ-10 кВ ф. 36-25 | | Подключение ТП-580 опора № 49 | 14-00 | 15.02.2018 | 17-00 | 15.02.2018 |
| 52 | ТП-322 ф.20-08 | | Чистка тр-ра, доливка масла, тепловизионный контроль | 09-00 | 15.02.2018 | 14-00 | 15.02.2018 |
| 53 | ТП-250 | ЦРЭС | Капитальный ремонт ТП | 9-00 | 16.02.2018 | 18-00 | 16.02.2018 |
| 54 | ф.32-05 | ЗРЭС | монтаж СИП провода по тех.присоединению, совместная подвеска по 0,4кВ | 12:00 | 19.02.2018 | 19:00 | 19.02.2018 |
| 55 | ф.4-05 | ЗРЭС | для подключения ТП 4-05-04 (нет ЛР) | 09:00 | 19.02.2018 | 11:00 | 19.02.2018 |
| 56 | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 расчистка просеки оп. 78-90 | 10-00 | 19.02.2018 | 17-00 | 19.02.2018 |
| 57 | ТП-55 | ЦРЭС | Вывод в ремонт РУ-10кВ | 9-00 | 19.01.2018 | 13-00 | 19.01.2018 |
| 58 | ПС Чаа-Холь | СПС | ПСН-35 устранение нагрева ф. В | 14-00 | 20.02.2018 | 17-00 | 20.02.2018 |
| 59 | ПС Чаа-Холь | СПС | 1Т замена силикагеля в ВОФ, устранение нагрева ф. "В" | 14-00 | 20.02.2018 | 17-00 | 20.02.2018 |
| 60 | ВЛ-35кВ Т-26 | СВЛ | Плановый осмотр | 08-00 | 20.02.2018 | 18-00 | 20.02.2018 |
| 61 | ВЛ-10кВ ф.20-03 | ЦРЭС | Восстановление нормальной схемы ВЛ-10кВ | 00-00 | 20.02.2018 | 06-00 | 20.02.2018 |
| 62 | ВЛ-10 кВ ф.20-08 | АО "Хакасэтьремонт" | Вывод ВЛ-10кВ от оп.52 до ТП-299 в ремонт, монтажные работы в рамках проекта "Реконструкции ВЛ-10кВ ф.20-08 в г.Кызыл" | 09-00 | 20.02.2018 | 17-00 | 20.02.2018 |
| 63 | ВЛ-10 кВ ф.20-08 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.52 демонтаж шлейфов в сторону оп.53 | 09-00 | 20.02.2018 | 12-00 | 20.02.2018 |
| 64 | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 расчистка просеки оп. 78-90 | 10-00 | 20.02.2018 | 17-00 | 20.02.2018 |
| 65 | ВЛ-10 кВ ф. 9-02 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 9-02 (вед. линия ПК ДСТ) приемка ПКУ | 10-00 | 20.02.2018 | 12-00 | 20.02.2018 |
| 66 | ТП-228 | ЦРЭС | Ремонт Тр-ра | 9-00 | 20.02.2018 | 18-00 | 20.02.2018 |
| 67 | ПС 110кВ Шагонар | | 1Т устранение капельной течи 1Т/10кВ ф.С | 13-00 | 21.02.2018 | 17-00 | 21.02.2018 |
| 68 | ВЛ-110кВ С-411 | СВЛ | Плановый осмотр | 08-00 | 21.02.2018 | 18-00 | 21.02.2018 |
| 69 | ТП-11 | ЦРЭС | Доливка масла тр-ра, чистка изоляции РУ-10/0,4кВ, подключение аптекоуправление на новую ВЛИ-0,4кВ | 9-00 | 21.02.2018 | 18-00 | 21.02.2018 |
| 70 | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 34-01 расчистка просеки (ежедневно) | 10-00 | 23.02.2018 | 17-00 | 28.02.2018 |
| 71 | ВЛ-110кВ С-419 | СВЛ | Расчистка ВЛ от кустарников и мелких деревьев | 08-00 | 26.02.2018 | 18-00 | 02.06.2018 |
| 72 | ВЛ-10 кВ ф. 42-03 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 42-03 замена оп. 11 | 9-00 | 26.02.2018 | 17-00 | 26.02.2018 |
| 73 | ВЛ-10 кВ ф. 13-03 | ЮРЭС | Вывод в ремонт ВЛ для подрезки крон деревьев в проете опор №24 по 24-13 | 13-00 | 27.02.2018 | 16-00 | 27.02.2018 |