

Протокол
рассмотрения заявок на участие в процедуре
18.6/2.32008904570/1

«16» апреля 2020г.

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Поставка средств защиты от поражения электрическим током, для нужд АО «Тываэнерго» № 20.1-11/7.2-0018, Поставка средств защиты от поражения электрическим током

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

1 079 893.75 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «20» февраля 2020г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

4. По окончании срока подачи заявок до «12» марта 2020г. было подано 6 заявок от участников. 3 заявки отозвано.

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
351399	Пакет документов в соответствии с п.2.2.1 Извещения	В наличии
353701		В наличии
353729		В наличии

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
351399	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМТЕХРЕСУРСЫ", 450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 2, ИНН 0278034771, КПП 027801001, ОГРН 1020203237207	10.03.2020 11:01:23	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

353701	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАКС", 630032, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ 54, Г НОВОСИБИРСК, МКР ГОРСКИЙ, 67, 86, ИНН 5404476796, КПП 540401001, ОГРН 1135476013090</p>	12.03.2020 06:21:19	Не допущена	<p>Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации: в п.1 ШО-10 (аналоги) -в п.п. 6.2. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: Требуется -45°С, а в паспорте предложенной продукции указано -40°С -в п.п. 6.3. Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С : требуется 98 %, а предложено 80 %, 2. В п.2 УВН-10 (модификации) -п.п. 5.3.3 требуется наличие резервной схемы, а в предложенной продукции резервная схема отсутствует, -п.п. 6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С: требуется +45°С, а в паспорте предложенного изделия +40°С, -п.п. 6.2. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С: требуется -45°С, а в паспорте предложенного изделия -40°С, 3. В п.3 УННУ-1Н-ВЛ (модификации) -п.п. 5.4. Тип индикации: требуется Свето-звуковая, а предложена световая, -п.п. 6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. +45°С, предложено изделие паспортные характеристики +40°С 4. В п.4. УВНУШ-10 СЗ ИП (модификации) -П.6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: Требуется +45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками +40°С, -П. 6.2. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: Требуется -45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками -40°С, 5. В п.5 УВН-90М 6-35 СЗ ИП (модификации) - п.п. 5.2. требуется Длина штанги указателя, мм не менее -изолирующей части-510, - рукоятки -120, в предложении технические характеристики не указаны. - п.п.6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: Требуется +45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками +40°С, -п.п. 6.2. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: Требуется -45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками -40°С, 6. В п.6 ЗПЛ-1-5/5 16 мм²(аналоги) - п.п.6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. Требуется +45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками +40°С, - п.п.6.3. Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С : Требуемое значение 98%, предложено 80%, - п.п. 8.2. Срок службы, лет, не менее - не указано значение, 7. В п.7 ЗПЛ-10-3/3(аналоги) -п.п. 5.4. Заземляющий провод: требуется в прозрачной полиуретановой оболочке, а согласно паспорта в прозрачной полихлорвиниловой оболочке -п.п. 6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. Требуется +45°С, а предложено изделие с паспортными характеристиками +40°С, -п.п. 6.3. Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С : Требуемое значение 98%, а предложено Максимальная влажность при температуре воздуха +20°С 80%, 8. В п.8 ПЗРУ -1-25 мм²(аналоги)</p>
14.04.2020г.				<p>Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре №32008904570 от 14.04.2020г. стр. 2 из 4</p>

353729	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА", 655002, РЕСП ХАКАСИЯ, Г АБАКАН, УЛ ХЛЕБНАЯ, ДОМ 30Ц, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н, ИНН 1901103162, КПП 190101001, ОГРН 1111901003411	12.03.2020 07:15:03	Не допущена	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению: 1. Не предоставлены паспорта на образцы. 2. Отсутствует подтверждающий документ об отправке образцов. Не предоставлен положительный отзыв от компании, эксплуатирующей данную продукцию.
--------	---	------------------------	----------------	---

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

8. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 06.03.2020г. № 118 и включает:

- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
- Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»;
- Секретарь ПДКК - Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Сырчина А.В.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:			Бочкарева Т.А.
---	---	---	----------------

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:		з	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:		зе	Кузнецова А.Ю.
	голосован заочно	зе	Крюков А.А.
	голосован заочно	зе	Голосов В.В.
	голосован заочно	зе	Ефимов В.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок УЛиМТО		Кузнецова Н.А.
--	---	----------------

Протокол рассмотрения № 18.6/2.32008904570/1

Поставка средств защиты от поражения электрическим током (№ 1.9/138-ппдкк от 14.04.2020)

Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
32008904570 Протокол рассмотрения заявок лот №1	14.04.2020 14:17:12	Кузнецова Надежда Алексеевна	Кузнецова Надежда Алексеевна	14.04.2020 14:17:12
Краткий реестр по закупке	14.04.2020 14:17:13	Кузнецова Надежда Алексеевна	Кузнецова Надежда Алексеевна	14.04.2020 14:17:13
Сводный отчет	14.04.2020 14:17:52	Кузнецова Надежда Алексеевна	Кузнецова Надежда Алексеевна	14.04.2020 14:17:52
СЗ	14.04.2020 14:17:54	Кузнецова Надежда Алексеевна	Кузнецова Надежда Алексеевна	14.04.2020 14:17:54

Утверждение

Исполнитель	Срок утверждения	Результат	Дата утверждения	Комментарий
Утвердить "Протокол рассмотрения № 18.6/2.32008904570/1 Поставка средств защиты от поражения электрическим током (Протокол ПДКК)" от 14.04.2020 14:28:10, Главная задача: нет, Описание: нет				
Кузнецова Надежда Алексеевна		Утверждено	14.04.2020	

Рассмотрение

Автор резолюции	Рассмотрел	Дата резолюции	Резолюция	Главная задача	Описание
Крюков Артем Александрович	Да	14.04.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		
Голосов Вадим Викторович	Да	15.04.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		
Ефимов Владимир Васильевич	Да	14.04.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		
Шиханов Сергей Николаевич	Нет		1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		