

**Протокол
рассмотрения заявок на участие в процедуре
62.20/1.32009216851/1**

«07» июля 2020г.

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Поставка электротехнических средств, для нужд АО "Тываэнерго" № 20.2-11/7.2-0006,

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

1 712 757.73 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «05» июня 2020г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

4. По окончании срока подачи заявок до «17» июня 2020г. было подано 3 заявки от участников. 1 заявка отозвано.

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
414248	Пакет документов в соответствии с п.2.2.1 Извещения	В наличии
417651		В наличии

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
414248	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМТЕХРЕСУРСЫ", 450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 2, ИНН 0278034771, КПП 027801001, ОГРН 1020203237207	16.06.2020 11:00:39	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

417651	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАКС", 630032, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ54, Г НОВОСИБИРСК, МКР ГОРСКИЙ, 67, 86, ИНН 5404476796, КПП 540401001, ОГРН 1135476013090</p>	16.06.2020 16:10:49	Не допущена	<p>Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушен п. 4.8. ТЗ Наличие не менее одного положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемую продукцию в России в течение 1 года и более – не предоставлено ни одного отзыва о поставленной продукции. 2. Не выполнен п. 4.11. Участник(и) закупки должен(ы) предоставить на конкурс образцы предполагаемой к поставке продукции. Подтверждающий документ об отправке образцов должен быть включен в состав заявки для участия в торгах- образцы на техническую оценку не предоставлены, отсутствует какая либо информация о предоставлении образцов. 3 .Анализ технического предложения на несоответствия технического задания: <ul style="list-style-type: none"> П.1,2,3,4,11,16 -п.п. 6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. +45оС, предложено изделие паспортные характеристики +40оС П.3,4 -П.п. 6.2. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.: <p>Требуется -45оС, а предложено изделие с паспортными характеристиками -40оС. П. 5,6,7,8,10,12</p> <p>-П.п 5.4.Заземляющий провод в прозрачной полиуретановой оболочке, предложено изделие с заземляющим проводом, согласно паспорта, в прозрачной полихлорвиниловой оболочке с минимальной рабочей температурой - 450С. В предоставленном «Техническое описание. Провод заземления по ТУ ВУ 500017371.035-2006» оболочка (изоляция провода) устойчива к воздействию пониженной температуры окружающей среды минус 400С, что не соответствует паспортным данным предложенных изделий и техническому заданию. П.9 УВН 90М-10-110СЗ ИП (модификации)</p> <p>-П.п.5.8. Длина изолирующей части для 1 кв и 35 кВ требуется 850 мм, а предложено 550 мм.</p> <p>-П.п.6.1. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С.:</p> <p>Требуется +45оС, а предложено изделие с паспортными характеристиками +40оС, В предложенном паспорте отсутствует срок службы изделия</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Приложенный протокол на указатель низкого напряжения Элин-1 СЗ М не соответствует предъявляемым требованиям ГОСТ, присутствует формулировка сигнализаторы напряжения, нет электрических значений, аналогичная ситуация и с протоколом на УВН-10 Э СЗ, в котором указаны нормы испытаний на указатели в том числе до 1000 В, что не соответствуют требованиям ГОСТ. Протокол не имеет в своем составе значений диэлектрических испытаний. Протокол на ШОУ-15Э не имеет испытаний на электропроводимость (диэлектрические испытания), нет информации о размерах изолирующих частей, рукоятки. В протоколе на КШЗУ 0,4-10 нет информации об испытаниях на электродинамическую и термическую стойкость, нет информации о наличии ограничительного кольца и размерах
--------	--	------------------------	----------------	---

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
8. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 19.06.2020г. № 285 и включает:
- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
 - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
 - Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
 - Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента ПАО «МРСК Сибири»;
 - Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник управления организации строительства и сметно-договорной работы департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
 - Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»;
 - Секретарь ПДКК – Главный специалист сектора закупок АО «Тываэнерго» – Кузнецова Н.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>голосовал заочно</i>	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	<i>голосовал заочно</i>	<i>за</i>	Кузнецова А.Ю.
	<i>голосовал заочно</i>	<i>за</i>	Крюков А.А.
	<i>голосовал заочно</i>	<i>за</i>	Шиханов С.Н.

	<i>полосвал уточн</i>	<i>зе</i>	Лоюк Д.В.
--	---------------------------	-----------	-----------

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Протокол рассмотрения № 62.20/1.32009216851/1 Поставка электротехнических средств (№ 1.9/232-ппдкк от 03.07.2020)

Рассмотрение

Автор резолюции	Рассмотрел	Дата резолюции	Резолюция	Главная задача	Описание
Бочкарева Татьяна Анатольевна	Да	03.07.2020	В отпуске.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола
Агбан Александр Викторович	Да	06.07.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола
Кузнецова Алена Юрьевна	Да	06.07.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола
Люк Денис Вячеславович	Да	06.07.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола
Крюков Артем Александрович	Да	03.07.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола
Шиханов Сергей Николаевич	Да	06.07.2020	1. Заявляю о беспристрастности в соответствии с п. 8.1.7.6 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) 2. Голосую «За» по всем вопросам протокола.		Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола