

Баланс электроэнергии по сетям ОАО "Тываэнерго" за 2011-2012г.г.

Год	Отпуск в сеть тыс. кВт*ч	Полезный отпуск тыс. кВт*ч	Общие потери тыс. кВт*ч / %		Затраты на оплату потерь тыс. руб.
2011г.	644 496	368 899	275 597	42,76%	169 899
2012г	658 890	376 152	282 738	42,91%	146 059
динамика %	14 394	7 253	7 141	0,15%	-23 840