

**Заявки АО "ТываЭнерго"
за февраль месяц 2017**

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
1	ВЛ-10 кВ ф.43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР	00-00	01.06.2015	24-00	31.05.2017
2	ВЛ-10 кВ ф.13-06	ЮРЭС	Расчистка трассы	10-00	01.02.2017	17-00	08.02.2017
3	ВЛ-6 кВ ф.1-10	ЗРЭС	ТП 1-10/6-6 замена ОПН	14-00	01.02.2017	17-00	01.02.2017
4	ВЛ-10 кВ ф.13-06	ЮРЭС	Расчистка трассы	10-00	01.02.2017	17-00	08.02.2017
5	ПС Городская	СРЗА	Замена БИМ-1 (черный ящик)	11-00	02.02.2017	13-00	14.02.2017
6	ВЛ-10 кВ ф.13-06	ЮРЭС	Расчистка трассы	10-00	01.02.2017	17-00	08.02.2017
7	ВЛ-10 кВ ф.2-03	ВРЭС	Ремонт ЛР 2-03-5оп. № 127-25	13-00	07.02.2017	15-00	07.02.2017
8	ВЛ-10 кВ ф.35-03	ВРЭС	БВр для отсоединения шлейфов на опоре 2-3 (установка П-образной опоры ч/з р.Енисей)	08-00	08.02.2017	18-00	09.02.2017
9	ВЛ-10 кВ ф.35-03	ВРЭС	БВр для отсоединения шлейфов на опоре 651-3 (установка П-образной опоры ч/з р.Енисей)	08-00	08.02.2017	18-00	17.02.2017
10	ВЛ-10 кВ ф. 34-01	ЦРЭС	Расчистка просеки	09-00	13.02.2017	17-00	15.02.2017
11	ВЛ-10 кВ ф.	ЦРЭС	Расчистка просеки	09-00	13.02.2017	17-00	14.02.2017
12	ПС 35кВ Чыраа-Бажи	ЗРЭС	ТО ТТ и приборов учета	13-00	15.02.2017	15-00	15.02.2017
13	ВЛ-10 кВ ф.37-02, ф. 37-03	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	13.02.2017	17-00	14.02.2017
14	ВЛ-10 кВ ф. 34-01	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	13.02.2017	17-00	15.02.2017
15	ВЛ-10 кВ ф. 36-19	СРЗА	проверка УРЗА	12-00	15.02.2017	15-00	15.02.2017
16	РП Мясокомбинат	ЗРЭС	ТО ТТ и приборов учета(с отключением РП)	13-00	16.02.2017	15-00	16.02.2017
17	ВЛ-10 кВ ф.13-06	ЮРЭС	расчистка трассы оп.125-127	10-00	16.02.2017	17-00	16.02.2017
18	ПС Суг-Бажи	ЮРЭС	КРУН-10 кВ с погашением 1Т для устранения предписания ЦТН	12-00	17.02.2017	18-00	17.02.2017
19	ПС Хайыракан	СПС	КРУН-10, 1ТСН	11-00	21.02.2017	13-00	21.02.2017
20	ПС Торгалыг	СПС	КРУН-10, 1ТСН	13-00	21.02.2017	15-00	21.02.2017
21	ПС Шагонар	СПС	1Т,2Т замена селикагеля в ВОФ (без откл)	15-00	21.02.2017	17-00	21.02.2017
22	ПС Арыг-Узю	СПС	1Т замена селикагеля в ВОФ (без откл)	15-00	21.02.2017	17-00	21.02.2017
23	ПС Городская БСК-2	СПС	В БСК-2 ремонт	18-20	17.02.2017	20-00	22.02.2017
24	ВЛ-10 кВ ф.37-02	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	20.02.2017	17-00	21.02.2017
25	ВЛ-10 кВ ф.37-03	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	20.02.2017	17-00	21.02.2017
26	ВЛ-10кВ ф.34-03	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	20.02.2017	17-00	22.02.2017
27	ВЛ-10кВ ф.20-05	ЦРЭС	замена опоры 147	10-00	21.02.2017	17-00	21.02.2017
28	ПС Хову-Аксы	СПС	2Т слив трансформаторного масла	11-00	22.02.2017	17-00	22.02.2017
29	ВЛ-10кВ ф.34-03	ЦРЭС	расчистка просеки	09-00	20.02.2017	17-00	22.02.2017