

**Заявки АО "ТываЭнерго"
за март месяц 2018**

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода	Отключенные населенные пункты
1	ВЛ-110кВ С-419	СВЛ	Расчистка ВЛ от кустарников и мелких деревьев	08-00	26.02.2018	18-00	02.06.2018	без погашения потребителем
2	ПС Балазын	СПС	2Т установка отбойного щитка	12-00	01.03.2018	17-00	01.03.2018	с переводом п.п. 10-В на
3	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
4	ВЛ-10 кВ ф. 27-01	ЮРЭС	Замена дефектных опор 17-19, 29-30, 34-37, 42	10-00	01.03.2018	20-00	02.03.2018	с. Уу-Шина
5	ВЛ-10 кВ ф. 34-01	ЦРЭС	ВЛ-10 кВ ф. 34-01 расчистка просеки (ежедневно)	10-00	01.03.2018	17-00	01.03.2018	п. Черби
6	ВЛ 10кВ ф. 38-02	ЗРЭС	Для подключения ТП 10/0,4 оп.367 по КС-375.АГ-2 часа.	10:00	01.03.2018	20:00	01.03.2018	Хонделер, с. Кар
7	ВЛ-110кВ С-419	СВЛ	Расчистка ВЛ от кустарников и мелких деревьев	08-00	26.02.2018	18-00	02.06.2018	без
8	ПС Городска	СПС	ТТ 1Т/110кВ доливка масла, замена силикагеля	10-00	02.03.2018	13-00	02.03.2018	без
9	ПС Городска	СПС	ТТ 2Т/110кВ доливка масла, замена силикагеля	14-00	02.03.2018	17-00	02.03.2018	без
10	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
11	ВЛ-10 кВ ф. 27-01	ЮРЭС	Замена дефектных опор 17-19, 29-30, 34-37, 42	10-00	01.03.2018	20-00	02.03.2018	с. Уу-Шина
12	ф.1-06	ЗРЭС	ВЛ-6кВ для замены опор №43	14:00	02.03.2018	18:00	02.03.2018	пос. Строитель
13	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.17	24-00	31.05.2018	
14	КЛ-10кВ ф.10-13	ЦРЭС	Восстановление нормальной схемы	00-00	03.03.18	06-00	03.03.2018	больничным
15	ВЛ-10кВ ф.53	ЦРЭС	Восстановление нормальной схемы	00-00	03.03.18	06-00	03.03.2018	ул. Дружбы,
16	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
17	ПС Сарыг-Сеп	СПС	1ТСН замена силикагеля	12-00	05.03.2018	16-00	06.03.2018	без погашения
18	ВЛ-10 кВ ф. 27-01	ЮРЭС	Замена дефектных опор 17-19, 29-30, 34-37, 42	10-00	05.03.2018	20-00	06.03.2018	с. Уу-Шина
19	ВЛ-10 кВ ф. 42-02	ЦРЭС	ВЛ-10 кВ ф. 42-02. доливка масла на ТП 42-02/6-8 (привод ЛР не работает), ТП 42-02/7-7 доливка масла на трансформатор	10-00	05.03.2018	17-00	05.03.2018	с. Сукпак
20	ВЛ-35кВ Т-4	СВЛ	Выправка опор № 10-70	07-00	06.03.2018	17-00	06.03.2018	Отключение на
21	ПС Оо-Шина	СПС	1Т устранение предписаний ЦТН	13-00	06.03.2018	18-00	06.03.2018	п.Оо-Шина,
22	ВЛ-35кВ Т-10	СВЛ	Периодический осмотр ВЛ	08-00	06.03.2018	18-00	07.03.2018	без погашения
23	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	потребителем
24	ф.32-04	ЗРЭС	ВЛ-10кВ для перетяжки провода и регулировка стрелы провиса в пролете опор №1-4-8-1 до №1-4-8-4.	14:30	06.03.2018	18:00	06.03.2018	с. Тээли
25	ВЛ-10 кВ ф. 27-01	ЮРЭС	Замена дефектных опор 17-19, 29-30, 34-37, 42	10-00	05.03.2018	20-00	06.03.2018	с. Уу-Шина
26	ВЛ-10 кВ ф. 37-03	ЦРЭС	ВЛ-10 кВ ф. 37-03. доливка масла на ТП 37-03/4 (привод ЛР не работает)	10-00	06.03.2018	17-00	06.03.2018	с. Баян-Кол
27	В ф.28-05	ХП МЭС	В ф. 28-05 для изменения уставок(схемы защиты) по заданию Тываэнерго	08-00	06.03.2018	24-00	06.03.2018	с. Чаа-Суур,
28	В ф.28-03	ХП МЭС	В ф. 28-03 для изменения уставок(схемы защиты) по заданию Тываэнерго	13-00	06.03.2018	24-00	06.03.2018	п.Хандагайты,
29	ПС 20 ф. 20-05	ООО	ВЛ-10кВ оп.№96 регулировка РЛНД-10	13-00	06.03.2018	17-00	06.03.2018	Голкаа-Адыр,
30	ВЛ-35кВ Т-10	СВЛ	Периодический осмотр ВЛ	08-00	06.03.2018	18-00	07.03.2018	Стрели
31	ВЛ-6 кВ ф. 1-06		подключения отпайки на бассейн	10-00	07.03.2018	12-00	07.03.2018	без
32	ПС Зубовка	СПС	1Т замена силикагеля ВОФ	12-00	12.03.2018	15-00	12.03.2018	с. Зуовка
33	ф.33-07	ЗРЭС	ВЛ-10кВ регулировка стрелы провиса, замена изоляторов (с включением на ночь с 21-00 до 06-00)	09:00	12.03.2018	18:00	13.03.2018	Булун-Уезд
34	ПС Городская	СПС	ТТ БСК-1 чистка маслоуказательного стекла	10-00	13.03.2018	13-00	13.03.2018	с. Шэкпээр.
35	ПС Городская	СПС	ТТ БСК-2 чистка маслоуказательного стекла	13-00	13.03.2018	17-00	13.03.2018	без погашения
36	ВЛ 35кВ Т-3	СВЛ	периодический осмотр ВЛ (без отключения)	08-00	13.03.2018	17-00	14.03.2018	без погашения
37	ВЛ-10 кВ Ф2-02	ВРЭС	Перетяжка провода в пролете опор №№ 101-102 ВЛ-10 кВ ф. 2-02	13-00	13.03.2018	17-00	13.03.2018	Бурен-Хем,
38	ф.33-07	ЗРЭС	ВЛ-10кВ регулировка стрелы провиса, замена изоляторов.	09:00	12.03.2018	18:00	13.03.2018	с. Шэкпээр.
39	ф.37	ЦРЭС	Выводв ремонт для подключения ТП-168 по заявке "Тываэнергообьт"	10-00	13.03.2018	11-00	13.03.2018	ул. Мира
40	ф.37	ЦРЭС	Выводв ремонт для подключения ТП-168 по заявке "Тываэнергообьт"	17-00	13.03.2018	18-00	13.03.2018	ул. Мира
41	ВЛ-10 кВ ф.4-05	ЗРЭС	Расчистка трассы	13-00	13.03.2018	18-00	13.03.2018	п. Хондергей
42	ф.65	ЦРЭС	ВЛ-10кВ опора №28/1 монтаж шлейфов	09-00	13.03.2018	18-00	13.03.2018	ул. Вап-
43	ПС Сукпак	СПС	ТН-1/110кВ, ТН-2/110кВ, 2ТСН, чистка маслоуказательного стекла, замена силикагеля	10-00	14.03.2018	17-00	14.03.2018	Хондергей
44	ВЛ 110кВ С-453	СВЛ	периодический осмотрВЛ (без отключения)	08-00	14.03.2018	17-00	16.03.2018	
45	ВЛ35кВ Т-3	СВЛ	периодический осмотрВЛ (без отключения)	08-00	13.03.2018	17-00	14.03.2018	
46	ПС Баянкол	РЗА	В 2Т/10 кВ БВр (КРУН-10) проверка УРЗА отходящих фидеров	09-00	14.03.2018	18-00	14.03.2018	с. Оттуг-Даш,
47	РП-5, ф. 51	СП	регулировка привода	10-00	14.02.2018	15-00	14.02.2018	с. Тарын-Уезд
48	ВЛ-10 кВ ф.4-05	ЗРЭС	Расчистка трассы с включением на ночь	08-30	14.03.2018	18-00	16.03.2018	п. Хондергей

49	ВЛ-10 кВ ф. 7-06	ЮРЭС	оп. № 48 по 56 перетяжка провода	14-00	14.03.2018	18-00	14.03.2018	с.Ак-Тал
50	ВЛ-10кВ ф.20-03	ЦРЭС	Перевод питания на ф.20-08 ТП-343 для выполнения работ на ТП-55	00-00	14.02.2018	02-00	14.02.2018	
51	ВЛ 110кВ С-453	СВЛ	периодический осмотрВЛ (без отключения)	08-00	14.03.2018	17-00	16.03.2018	
52	ПС Городская	СРЗА	ИМФ ЗР С-401 опробование	10-00	15.03.2018	16-00	15.03.2018	
53	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ВТ-10 устранение фонаря	13-00	15.03.2018	17-00	15.03.2018	
54	ВЛ-10 кВ ф.4-05	ЗРЭС	Расчистка трассы с включением на ночь	08-30	14.03.2018	18-00	16.03.2018	п. Хондергей
55	ПС Городская	СРЗА	ИМФ ЗР С-405 опробование	10-00	16.03.2018	16-00	16.03.2018	
56	ВЛ-10 кВ ф.4-05	ЗРЭС	Расчистка трассы с включением на ночь	08-30	14.03.2018	18-00	16.03.2018	п. Хондергей
57	ПС Городская	СРЗА	РАС "Черный ящик" опробование	09-00	19.03.2018	17-00	20.03.2018	
58	ПС Бай-Хаак	СПС	ТТ Т-3 чистка маслоуказателей	13-00	19.03.2018	17-00	19.03.2018	
59	ПС Арыг-Узю	СРЗА	ТН-35 кВ контроль вторичных цепей без отключения	15-00	19.03.2018	21-00	19.03.2018	
60	ф.4-05	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	12:00	19.03.2018	19:00	21.03.2018	с.Бажин-Алаак.
61	ф.4-01	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	09:00	19.03.2018	18:00	19.03.2018	с.Ишкин,с.Кызыл-Тайга,с.Ийме.
62	ВЛ 35кВ Т-15	СВЛ	Замена промежуточных опор №31-65 (с включением на ночь)	10-00	20.03.2018	18-00	23.03.2018	с.Самагалтай,с.Ак-Эрик, п.Бар-Даг, с.Юбельир-Арыг, п.Эрзин, с.Бай-Даг, п.Морен, с.Тере-Холь, с.Булу-Бажи,с.Нарын, Ари-Суурь (МНР)Уу-Шынаа,с.Оо-Шынаа, с.Ак-Чыраа п.Шуурмак, с.Кызыл-Арыг
63	ПС Городская	СРЗА	РАС "Черный ящик" опробование	09-00	20.03.2018	17-00	21.03.2018	
64	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В Т-23 проф.восстановление УРЗА	09-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	с. Чодураа, с. Торголыг
65	ПС Балгазын	СПС	2Т установка отбойника	10-00	20.03.2018	14-00	20.03.2018	с.Самагалтай,с.Ак-Эрик, п.Бар-Даг, с.Юбельир-Арыг, п.Эрзин, с.Бай-Даг, п.Морен, с.Тере-
66	ПС Балгазын	СПС	ТН-35 кВ ревизия заземления	10-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	
67	ПС Балгазын	СПС	ЛР Т-15 опрессовка аппаратных зажимов	10-00	20.03.2018	15-00	20.03.2018	
68	ПС Эрзин	СПС	1Т устранение капельной течи	10-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	
69	ПС Вавилинская	ГПС	2Т для опробования систем видеонаблюдения	10-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	
70	ВЛ-10кВ ф 13-08	ЮРЭС	Для планового ремонта Р 13-18-06	13-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	с.Межегей
71	ф.17-01	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	09:00	20.03.2018	18:00	21.03.2018	с.Хондергей.
72	ПС36 Ф36-25		ВЛ-10кВ установка укусов,монтаж провода.	9-00	20.03.2018	17-00	20.03.2018	
73	ф.4-05	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	12:00	19.03.2018	19:00	21.03.2018	с.Бажин-Алаак.
74	ВЛ 35кВ Т-15	СВЛ	Замена промежуточных опор №31-65 (с включением на ночь)	10-00	20.03.2018	18-00	23.03.2018	с.Самагалтай,с.Ак-Эрик, п.Бар-Даг, с.Юбельир-Арыг, п.Эрзин, с.Бай-Даг, п.Морен, с.Тере-Холь, с.Булу-Бажи,с.Нарын, Ари-Суурь (МНР)Уу-Шынаа,с.Оо-Шынаа, с.Ак-Чыраа п.Шуурмак, с.Кызыл-Арыг
75	ПС Городская	СРЗА	РАС "Черный ящик" опробование	09-00	20.03.2018	17-00	21.03.2018	
76	ВЛ 35кВ Т-24	СРЗА	В Т-24 проф.восстановление УРЗА (перенесена на 29.03.2018)	09-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	с. Шанчы, с. Чаа-Холь, с.Кызыл-Даг, с. Ак-Дурук

77	ПС Кызыл-Арыг	СПС	IT устранение капельной течи	13-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	
78	ПС Городская	ОТиС	СДТУ направления Красноярское РДУ-Тываэнерго планово-профилактические работы	09-00	21.03.2018	16-00	22.03.2018	
79	ПС Эрзин	СПС	IT устранение течи масла	08-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	
80	ВЛ-10 кВ ф. 16-04		В Пр в связи с выводом в ремонт ВЛ 35кВ Т-15	10-00	20.03.2017	18-00	23.05.2018	Ари-Суурь (МНР)
81	ф.4-05	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	12:00	19.03.2018	19:00	21.03.2018	с.Бажин-Алаак.
82	ф.17-01	ЗРЭС	ВЛ-10 кВ расчистка трассы(деревьев.кустарника).	09:00	21.03.2018	18:00	21.03.2018	с.Хондергей.
83	ВЛ-10кВ ф 13-08	ЮРЭС	Для планового ремонта Р 13-18-06	13-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	с.Межегей
84	ВЛ-10 кВ ф. 40-15, ф. 40-10	ВРЭС	Снятие шлейфов на оп.№1 ф. 40-15 и монтаж шлейфов между ф. 40-15 и ф. 40-10 на оп. №1	8-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	с. Ленинка, с. Уюк, с. Суш
85	В ф.5-04	СРЗА	Устранение дефекта В ф.5-04	15-00	21.03.2018	19-00	21.03.2018	с.Арыг-Узю
86	ТП-244	ЦРЭС	Кап.ремонт РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ	9-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	
87	ВЛ-10 кВ ф.11-06	ЦРЭС	Ф.11-06 ВЛ-10 кВ оп.№1 подключить КЛ-10 кВ	0-00	21.03.2018	3-00	21.03.2018	
88	РП-3 ф.37	ЦРЭС	Отключение РЛНД-10 в сторону ТП-168 по заявке Тываэнергообьт	7-00	21.03.2018	8-00	21.03.2018	
89	РП-3 ф.37	ЦРЭС	Включение РЛНД-10 в сторону ТП-168 по заявке Тываэнергообьт	17-00	21.03.2018	19-00	21.03.2018	
90	ПС36 Ф36-25	ЦРЭС	ВЛ-10кВ установка укосов,монтаж провода.	9-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	ТГУ,глазное отделение
91	ВЛ 10кВ ф.36-21	ЦРЭС	Отключение РЛНД-10 в сторону ТП-352, ТП-353 по заявке Тываэнергообьт	9-00	21.03.2018	17-00	21.03.2018	г.Кызыл лев.дачи
92	ВЛ 35кВ Т-15	СВЛ	Замена промежуточных опор №31-65 (с включением на ночь)	10-00	20.03.2018	18-00	23.03.2018	с.Самагалтай,с.Ак-Эрик, п.Бар-Даг, с.юбельир-Арыг, п.Эрзин, с.Бай-Даг, п.Морен, с.Тере-Холь, с.Булуун-Бажы,с.Нарын, Ари-Суурь (МНР)Уу-Шынаа,с.Оо-Шынаа, с.Ак-Чыраа п.Шуурмак, с. Кызыл-Арыг
93	ПС Шагонар	СРЗА	В 2Т/35 кВ проверка УРЗА	09-00	22.08.2018	12-00	22.03.2018	без погашения
94	ПС Шагонар	СРЗА	В 1Т/35 кВ проверка УРЗА	13-00	22.08.2018	17-00	22.03.2018	без погашения
95	ВЛ-10 кВ ф. 40-07	ВРЭС	для перевода питания на ПС№21	08-00	22.03.2018	10-00	22.03.2018	часть г. Туран
96	ВЛ-10 кВ ф. 40-08, ф. 40-03	ВРЭС	для перевода питания ф. 40-03 на ф. 40-08	08-00	22.03.2018	17-00	22.03.2018	часть г. Туран
97	ВЛ-10 кВ ф. 16-04		В Пр в связи с выводом в ремонт ВЛ 35кВ Т-15	10-00	20.03.2017	18-00	23.05.2018	Ари-Суурь (МНР)
98	ВЛ 35кВ Т-15	СВЛ	Замена промежуточных опор №31-65 (с включением на ночь)	10-00	20.03.2018	18-00	23.03.2018	с.Самагалтай,с.Ак-Эрик, п.Бар-Даг, с.юбельир-Арыг, п.Эрзин, с.Бай-Даг, п.Морен, с.Тере-Холь, с.Булуун-Бажы,с.Нарын, Ари-Суурь (МНР)Уу-Шынаа,с.Оо-Шынаа, с.Ак-Чыраа п.Шуурмак, с. Кызыл-Арыг
99	ПС Шагонар	СРЗА	В Т-26 проф.восстановление УРЗА	09-00	23.03.2018	12-00	23.03.2018	с. Оттуг-Даш, с. Терлиг-Хаая, с. Баян-Кол, с. Хайырыкан, с. Ийи-Тал
100	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	

101	ВЛ-10 кВ ф. 16-04		В Пр в связи с выводом в ремонт ВЛ 35кВ Т-15	10-00	20.03.2017	18-00	23.05.2018	Арц-Суурь (МНР)
102	ПС-20 ф.20-05	ЦРЭС	Замена одноствоечной опоры №153 на анкерную	9-00	23.03.2018	18-00	23.03.2018	
103	ф.17-01	ЗРЭС	Для расчистки трассы (деревьев, кустарника)	08:00	23.03.2018	17:00	23.03.2018	с.Кызыл Тайга, Ийме, Ишкин.
104	ПС Западная	СПС	1сек 10 кВ установка новой ячейки	22-00	25.03.2018	06-00	26.03.2018	г.Кызыл глазное отделение, ТГУ, ВЧ, колония №1.
105	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
106	ПС Западная	СПС	ЗРУ-10 кВ 1 сек 10 кВ установка ячейки	22-00	25.03.2018	06-00	26.03.2018	
107	ВЛ 35кВ Т-4	СВЛ	выправка опор оп.1-220 (без включения на ночь)	09-00	26.03.2018	19-00	30.03.2018	кратковременно с9-00 до 9-30 26.03.2018 с.Суг-Бажи, п.Шамбалыг
108	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
109	ВЛ-6кВ ф 7-05	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ-6кВ для выправки опор и перетяжка проводов	11-00	26.03.2018	18-00	26.03.2018	часть п.Хову-Аксы
110	ВЛ-10кВ ф.36-25	СМУ	ВЛ-10кВ отпайка в сторону ТП-576, монтаж провода на совместной подвеске	09-00	26.03.2018	17-00	26.03.2018	
111	ПС Западная	СПС	ЗРУ-10 кВ 1 сек 10 кВ установка ячейки	22-00	25.03.2018	06-00	26.03.2018	
112	ВЛ-10кВ ф 6-04	ЮРЭС	На откл. ЛР 306-3 для кап.ремонта ТП 6-04-04 так как Р 6-04-04 не работает	13-00	26.03.2018	17-00	26.03.2018	часть с.Кочетово
113	ВЛ-10кВ: ф.40-07, ф.40-08, ф.40-03, ф.40-10, ф.40-15, ф.21-01	ВРЭС	Для восстановления нормальной схемы	08-00	26.03.18	17-00	26.03.18	часть г.Туран, с.Ленинка, с.Уюк, с.Сушь
114	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ЛР Т-10 устранения фанаря на шлейфе ф"С"	12-00	27.03.2018	18-00	27.03.2018	два раза по 30 минут: с.Бурен-Хем, с.Кундусту г, с.Суг-Бажи, Тордан-Голд
115	ВЛ 35кВ Т-4	СВЛ	выправка опор оп.1-220(без включения на ночь)	09-00	26.03.2018	19-00	30.03.2018	
116	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии	00-00	01.06.2017	24-00	31.05.2018	
117	ВЛ-10 кВ ф. 6-02	СРЗА	проверка УРЗА	09-00	27.03.2018	11-00	27.03.2018	с. Элегест
118	ВЛ-10 кВ ф. 6-03	СРЗА	проверка УРЗА	11-00	27.03.2018	13-00	27.03.2018	
119	ВЛ-10 кВ ф. 6-04	СРЗА	проверка УРЗА	13-00	27.03.2018	15-00	27.03.2018	с.Кочетово, С.Чал-Кежик
120	ПС Элегест	СРЗА	ТН10кВ проверка УРЗА	15-00	27.03.2018	11-00	27.03.2018	
121	ВЛ-10 кВ ф. 13-03	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ для подрезки крон деревьев в проете опор №24 по 24-13	13-00	27.02.2018	16-00	27.02.2018	с. Бай-Хаак
122	ВЛ-10 кВ ф. 3-01	ВРЭС	ВЛ-10 кВ ф. 3-01 перетяжка провода в пролете опор №13-№15	09-00	27.03.2018	13-00	27.03.2018	с. Бояровка, с. Кок-Хаак
123	ПС Элегест	СРЗА	1Т проверка УРЗА (с отключением)	09-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	с.Элегест,с.Кочетово,с.Чал-Кежик
124		СПС	1Т ,1ТСН замена силикагеля в ВОФ	10-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	с.Элегест,с.Кочетово,с.Чал-Кежик
125	ВЛ 35кВ Т-2	СВЛ	для ввода в работу ВЛ 35кВ Т-4 Суг-Бажи-Балгазын	09-00	28.03.2018	19-00	28.03.2018	
126	ПС Городская	СПС	1Т,4Т, 1ТСН, ТТ 1Т 110кВ замена силикагеля в ВОФ	09-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	
127	ВЛ-10кВ ф 20-05	ЦРЭС	замена ЛР оп.153	09-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	

128	ВЛ-10кВ ф.67	ЦРЭС	Восстановление нормальной схемы	00:00	28.03.2018	04:00	28.03.2018	ул.Лопсанчапа, ул.Калинина
129	ВЛ-10кВ ф.11-06	ЦРЭС	Восстановление нормальной схемы	00:00	28.03.2018	04:00	28.03.2018	район Башни
130								
131	ВЛ-10кВ ф 7-06	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для выправки опор и перетяжка проводов	10-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	с.Ак-Тал и Хольчук
132	ВЛ-10кВ ф 6-04	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для замены изоляторов на опорах № 22 и 44 выборочно	13-00	28.03.2018	17-00	28.03.2018	с.Чал-Кежиг и Кочетово
133	ПС Элегест	СРЗА	ВС-411 проверка УРЗА (с включением РП)	09-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	
134	ПС Элегест	СРЗА	Сириуус 2 0МП С-411 опробование	09-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	с. Шанчы, с. Чаа-Холь, с.Кызыл-Даг, с. Ак-Дурук
135	ВЛ 35кВ Т-24	СРЗА	В Т-24 проф.восстановление УРЗА	09-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	
136	ПС Городская	СПС	2Т,3Т, 2ТСН, ТТ 2Т 110кВ замена силикагеля в ВОФ	09-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	
137	ВЛ-10кВ ф 7-06	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для выправки опор и перетяжка проводов	10-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	
138	ВЛ-10кВ ф.20-08	ООО "Хакасэтьремонт"	Монтажные работы на ВЛ-10кВ	09-00	29.03.2018	17-00	29.03.2018	
139	ПС Элегест	СРЗА	БАЧРПН, БПНС, БПН, БПГ,ЦС проверка УРЗА	09-00	30.03.2018	17-00	30.03.2018	
140	ПС Сукпак	СПС	СВ-110кВ замена силикагеля в ВОФ	10-00	30.03.2018	17-00	30.03.2018	п.Сукпак,п.Эрбек
141	ПС Городская	СПС	В 1Т-35 кВ КР	14-30	29.03.2018	20-00	30.03.2018	
142	ВЛ-10кВ ф 7-06	ЮРЭС	Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для выправки опор и перетяжка проводов	10-00	30.03.2018	17-00	30.03.2018	с.Ак-Тал и Хольчук
143	ТП-347	ЦРЭС	Монтаж концевой муфты КЛ-10кВ ф.20	13-00	30.03.2018	17-00	30.03.2018	ул. Правобережная
144	ВЛ-10кВ ф.40-08	ВРЭС	Установка А-образной опоры и замена МТП на КТП ТП 40-08-7 (кратковременное отключение 2 раза)	10-00 16-00	30.03.18	12-00 18-00	30.03.18	часть г.Туран