

**Заявки АО "ТываЭнерго"
за ноябрь месяц 2016**

| | Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода |
|----|---|-------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР | 00-00 | 01.06.2015 | 24-00 | 31.05.2017 |
| 2 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 633) | 00-00 | 01.09.2015 | 23-00 | 14.11.2016 |
| 3 | ПС Самагалтай | СПС | Покраска порталов и КРУН-10 (с погашением Т-15, Т-16, Т-17) | 13-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 02.11.2016 |
| 4 | ПС Балгазын | СПС | В Т-15 доливка масла, замена силикагеля | 11-00 | 01.11.2016 | 14-00 | 01.11.2016 |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ ТП 15-02/4-5 КПП Тэс (МНР) | СПС | ВПр, покраска КРУН-10 и линейного портала ПС Самагалтай | 11-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 02.11.2016 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф. 16-04 | СПС | БВр, покраска линейного портала Т-17 | 11-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 01.11.2016 |
| 7 | ВЛ-110 кВ С-407 | | БВр, демонтаж/монтаж оптической муфты на опорах № 22,35 (с включением на ночь) | 09-00 | 01.11.2016 | 18-00 | 02.11.2016 |
| 8 | ВЛ -35 кВ Т-5 | СПС | БВр для откл/вкл. ЛР на опоре № 1 | 07-00 | 01.11.2016 | 18-00 | 03.11.2016 |
| 9 | ВЛ-35 кВ Т-6 | СВЛ | Замена опор, ж/б приставок (с включением на ночь) | 07-00 | 01.11.2016 | 18-00 | 03.11.2016 |
| 10 | ПС Самагалтай | СПС | Покраска порталов и КРУН-10 (с погашением Т-15, Т-16, Т-17) | 13-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 05.10.2016 |
| 11 | ПС Балгазын | СПС | В Т-15 доливка масла, замена силикагеля | 11-00 | 01.11.2016 | 14-00 | 05.10.2016 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ ТП 15-02/4-5 КПП Тэс (МНР) | СПС | ВПр, покраска КРУН-10 и линейного портала ПС Самагалтай | 11-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 06.10.2016 |
| 13 | ВЛ-10 кВ ф. 16-04 | СПС | БВр, покраска линейного портала Т-17 | 11-00 | 01.11.2016 | 19-00 | 05.10.2016 |
| 14 | ВЛ-10 кВ ф.13-06 | ЮРЭС | выправка опор №147-167 | 09-00 | 02.11.2016 | 17-00 | 02.11.2016 |
| 15 | ПС Майналыг | ЦРЭС | Вф 34-03 доливка масла | 09-00 | 03.11.2016 | 12-00 | 03.11.2016 |
| 16 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-01 замена ТТ | 09-00 | 12.11.2016 | 17-00 | 03.11.2016 |
| 17 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-11 для БВР по ф.25 | 13-00 | 03.11.2016 | 17-00 | 03.11.2016 |
| 18 | ВЛ-10 кВ ф.4-05 | ЗРЭС | расчистка просеки пр.оп.201-206(с включением на ночь) | 10-00 | 07.11.2016 | 17-00 | 08.11.2016 |
| 19 | ВЛ-10 кВ ф. 20-13 | ЦРЭС | БВр, создание рассечки на опоре № 70 | 05-00 | 08.11.2016 | 06-00 | 08.11.2016 |
| 20 | ВЛ-10 кВ ф. 20-13 | ЦРЭС | БВр, восстановление рассечки на опоре № 70 | 11-00 | 08.11.2016 | 13-00 | 08.11.2016 |
| 21 | ВЛ-10 кВ ф.13-07 | ЮРЭС | БВр, демонтаж трансформатора на ТП 13-07-01 (вед. налоговая) | 11-00 | 09.11.2016 | 18-00 | 09.11.2016 |
| 22 | ПС Эрзин | СПС | БСК-1 монтаж конденсаторных батарей | 12-00 | 09.11.2016 | 17-00 | 09.11.2016 |
| 23 | ВЛ-10 кВ ф.36-05, ф.36-19 | СМУ | Работы по строительству новой ВЛ в охранной зоне | 10-00 | 10.11.2016 | 13-00 | 10.11.2016 |
| 24 | ВЛ-10 кВ ф.36-21 | СМУ | Работы по строительству новой ВЛ в охранной зоне | 13-00 | 10.11.2016 | 17-00 | 10.11.2016 |
| 25 | ВЛ-10 кВ ф.36-21 | СМУ | Работы по строительству новой ВЛ в охранной зоне | 09-00 | 11.11.2016 | 16-00 | 11.11.2016 |
| 26 | ВЛ-10 кВ ф.2-03 | ВРЭС | Установка Ж/Б приставок | 10-00 | 11.11.2016 | 17-00 | 11.11.2016 |
| 27 | ПС 25 ПТФ | ЦРЭС | ШР 1Т35кВ ТР | 09-00 | 11.11.2016 | 13-00 | 11.11.2016 |
| 28 | РП 3 | ЦРЭС | 1сек 10кВ устранение предписаний | 09-00 | 11.11.2016 | 15-00 | 11.11.2016 |
| 29 | ПС Хову-Аксы | СПС | 2Т установка отбойника | 10-00 | 14.11.2016 | 17-00 | 14.11.2016 |
| 30 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 834) | 23-00 | 14.11.2016 | 20-00 | 25.11.2016 |
| 31 | ПС Городская | СПС | БСК-2 для БПР по замене дефектных конденсаторов, ВВИ БСК-1 | 08-00 | 15.11.2016 | 20-00 | 25.11.2016 |
| 32 | ПС Городская | СРЗА | ИМФ С-401 проверка | 10-00 | 15.11.2016 | 12-00 | 15.11.2016 |
| 33 | ВЛ-10кВ ф.11-01 | ЦРЭС | для подключения новой ТП | 13-00 | 16.11.2016 | 17-00 | 16.11.2016 |
| 34 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | изменение блокировки АЧР | 12-00 | 16.11.2016 | 14-00 | 16.11.2016 |
| 35 | ПС Шагонар | СРЗА | изменение блокировки АЧР | 15-00 | 16.11.2016 | 17-00 | 16.11.2016 |
| 36 | ПС Городская | СРЗА | изменение блокировки АЧР | 12-00 | 17.11.2016 | 14-00 | 17.11.2016 |
| 37 | ПС Южная | СРЗА | изменение блокировки АЧР | 10-00 | 17.11.2016 | 12-00 | 17.11.2016 |
| 38 | ВЛ-10кВ ф.13-07 | ЮРЭС | замена аварийных опор 2 шт | 09-00 | 17.11.2016 | 17-00 | 17.11.2016 |
| 39 | ВЛ 35кВ Т-6 | СВЛ | Замена промежуточных опор, ж/б приставок (с включ на ночь) | 08-00 | 22.11.2016 | 18-00 | 25.11.2016 |
| 40 | ПС Самагалтай | СПС | В ф.15-04 регулировка блок контактов | 09-00 | 22.11.2016 | 17-00 | 22.11.2016 |
| 41 | ПС Самагалтай | СПС | В 1Т/10 регулировка блок контактов | 09-00 | 22.11.2016 | 17-00 | 22.11.2016 |
| 42 | ПС Самагалтай | СПС | В БСК/10 регулировка блок контактов | 09-00 | 22.11.2016 | 17-00 | 22.11.2016 |
| 43 | ВЛ-10 кВ ф.28-03 | ЗРЭС | подключение шлейфов на оп №43 | 09-00 | 22.11.2016 | 11-00 | 22.11.2016 |
| 44 | ПС Бурен-Бай-Хаак | СПС | 1Т доливка масла во вводах 110кВ | 13-00 | 22.11.2016 | 15-00 | 22.11.2016 |
| 45 | Шагонар ф.8-05 | РЗА | Послеаварийная проверка РЗА | 13-00 | 25.11.2016 | 13-00 | 25.11.2016 |
| 46 | ПС 35 кВ Эрзин | СПС | 1Т доливка масла | 14-00 | 25.11.2016 | 16-00 | 25.11.2016 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|---|-------|------------|-------|------------|
| 48 | ПС ПТФ | СПС | В ф.25-04 регулировка привода | 13-00 | 28.11.2016 | 15-00 | 28.11.2016 |
| 49 | ВЛ-10 кВ ф.3-03 | ВРЭС | БВр. Замена КТП 3-03-9 | 08-00 | 29.11.2016 | 17-00 | 29.11.2016 |
| 50 | ПС Бурен-Бай-Хаак | СПС | IT доливка масла во ввода 110кВ | 10-00 | 29.11.2016 | 14-00 | 29.11.2016 |
| 51 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТСН 10кВ замена уплотнителей маслоуказательного стекла | 10-00 | 30.11.2016 | 15-00 | 30.11.2016 |
| 52 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТТ В IT-35кВ замена уплотнителей маслоуказательного стекла фА | 10-00 | 30.11.2016 | 15-00 | 30.11.2016 |
| 53 | ВЛ-10 кВ ф.40-08 | ЦРЭС | демонтаж провода оп 121 до ТП 40-08-6 (два раза на 40 мин) | 10-00 | 30.11.2016 | 15-00 | 30.11.2016 |
| 54 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ЦРЭС | для подключения нового ТП 561(если есть разрешение нач ЦУС) | 13-00 | 30.11.2016 | 17-00 | 30.11.2016 |
| 55 | ВЛ-10кВ ф.8-09 | ЦРЭС | для подключения Водозабор от оп 72 | 09-00 | 30.11.2016 | 17-00 | 30.11.2016 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |