

## Заявки ОАО "ТываЭнерго"

за июль месяц 2016

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ		Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
1	ВЛ-10 кВ ф.43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР	№ 313/14	00-00	01.06.2015	24-00	31.05.2017
2	ПС Городская	СПС	БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ	№ 366	00-00	01.06.2015	24-00	31.07.2016
3	ПС Южная	СПС	2Т монтаж маслоприемника под новый трансформатор	№ 236	20-00	10.06.2016	20-00	31.07.2016
4	ПС Элегест	СПС	В С-411 ТР	№ 282	09-00	30.06.2016	20-00	01.07.2016
5	ПС Элегест	СПС	ТСН Б СР	№ 284	09-00	01.07.2016	20-00	01.07.2016
6	ВЛ-10кВ ф.35-03	ВРЭС	Для замены опор (с включением на ночь)	№ 312	09-00	27.06.2016	21-00	10.07.2016
7	ВЛ-10кВ ф.32-03	ЗРЭС	Для замены изоляторов (с включением на ночь)	№ 313	10-00	28.06.2016	20-00	02.07.2016
8	ВЛ-10 кВ ф.40-15	ЦРЭС	для снятия шлейфов на опоре№1 перезапитки потребителей ф40-10	№315/433	10-00	01.07.2016	13-00	01.07.2016
9	ВЛ-10 кВ ф.40-10	ЦРЭС	Для перезапитки потребителей ф40-15	№316/440	10-00	01.07.2016	13-00	01.07.2016
10	ВЛ-10кВ ф.35-03	ВРЭС	Для замены опор (с включением на ночь)	№ 312	09-00	27.06.2016	21-00	10.07.2016
11	ВЛ-10кВ ф.32-03	ЗРЭС	Для замены изоляторов (с включением на ночь)	№ 313	10-00	28.06.2016	20-00	02.07.2016
12	ВЛ 10 кВ ф. 40-03	ЦРЭС	для перевода питания потребителей на ф. 40-08	№ 317/ 453	10-00	04.07.2016	13-00	04.07.2016
13	ВЛ 10 кВ ф. 40-07	ЦРЭС	для перевода питания потребителей на ф. 40-08	№ 317/ 454	10-00	04.07.2016	13-00	04.07.2016
14	ВЛ 10 кВ ф. 40-08	ЦРЭС	для перевода питания потребителей с ф. 40-03 и ф.40-07	№ 317/ 455	10-00	04.07.2016	13-00	04.07.2016
15	ПС Сут-Холь	СРЗА	Восстановление центр. сигнализации	№ 299	12-00	04.07.2016	18-00	04.07.2016
16	ПС Сут-Холь	СРЗА	ТН 10 кВ восстановление вторичных цепей	№ 300	12-00	04.07.2016	18-00	04.07.2016
17	ПС Сут-Холь	СРЗА	контроль УРЗА 1Т	№301	08-00	05.07.2016	18-00	05.07.2016
18	ПС Сут-Холь	СРЗА	контроль оперативной блокировки	№306	12-00	05.07.2016	18-00	05.07.2016
19	ПС Арыг-Узю	СПС	1Т текущий ремонт	№322	09-00	05.07.2016	17-00	06.07.2016
20	ВЛ-35кВ Т-2	СВЛ	Замена изоляции на грозотроссе и восстановление контуров заземления	№328/446	09-00	05.07.2016	17-00	05.07.2016
21	ПС Кирпичный завод	СИЗП	1Т испытания и измерения	№337	10-00	05.07.2016	17-00	05.07.2016
22	ПС Сут-Холь	СРЗА	В ф.17-01 проверка УРЗА	№302	08-00	06.07.2016	10-00	06.07.2016
23	ПС Сут-Холь	СРЗА	В ф.17-02 проверка УРЗА	№303	10-00	06.07.2016	12-00	06.07.2016
24	ПС Сут-Холь	СРЗА	В ф.17-03 проверка УРЗА	№304	13-00	06.07.2016	15-00	06.07.2016
25	ПС Сут-Холь	СРЗА	В ф.17-04 проверка УРЗА	№305	15-00	06.07.2016	18-00	06.07.2016
26	ПС Арыг-Узю	СПС	1Т текущий ремонт	№322	09-00	05.07.2016	17-00	06.07.2016
27	ВЛ 35кВ Т 31	СВЛ	ремонт опоры № 375	№ 394/489	07-00	06.07.2016	14-00	06.07.2016
28	РП Мясокомбинат	СРЗА	В ф.33-06 Проверка УРЗА	№ 307	10-00	07.07.2016	12-00	07.07.2016
29	РП Мясокомбинат	СРЗА	В ф.33-07 Проверка УРЗА	№ 308	12-00	07.07.2016	14-00	07.07.2016
30	РП Мясокомбинат	СРЗА	В Т-33 Проверка УРЗА	№ 309	14-00	07.07.2016	16-00	07.07.2016
31	РП Мясокомбинат	СРЗА	В ф.33-09 Проверка УРЗА	№ 310	16-00	07.07.2016	18-00	07.07.2016
32	ПС Арыг-Узю	СПС	ОД, КЗ 1Т ТР	№ 324	12-00	07.07.2016	17-00	07.07.2016
33	ПС Арыг-Узю	СПС	ТН 10кВ ТР	№ 325	17-00	07.07.2016	20-00	07.07.2016
34	ПС Чаа-Холь	СПС	ЛР Т-24, ШР 1Т/35кВ ТР	№ 334	12-00	07.07.2016	17-00	07.07.2016
35	ПС Эрзин	СПС	1Т сушка тр-ра, регинерация масла (без включ. на ночь)	№ 393/479	08-00	07.07.2016	20-00	09.07.2016
36	ВЛ-10кВ ф.35-03	ВРЭС	Для замены опор (с включением на ночь)	№ 312	09-00	27.06.2016	21-00	10.07.2016
37	ВЛ 10 кВ ф. 16-04	СПС	ВПр В связи с выводом 1Т (без включ. на ночь)	№ 393/479	07-00	07.07.2016	23-00	09.07.2016
38	ВЛ 10 кВ ф. 40-07	ЦРЭС	Для восстановления нормальной схемы	№ 396/497	10-00	08.07.2016	12-00	08.07.2016
39	ВЛ 10 кВ ф. 40-08	ЦРЭС	Для восстановления нормальной схемы	№ 395/496	10-00	08.07.2016	12-00	08.07.2016
40	ВЛ 10 кВ ф. 40-03	ЦРЭС	Для восстановления нормальной схемы	№ 395/495	10-00	08.07.2016	12-00	08.07.2016
41	ВЛ 10 кВ ф. 40-15	ЦРЭС	Для восстановления нормальной схемы	№ 315/450	10-00	08.07.2016	13-00	08.07.2016
42	ВЛ 10 кВ ф. 40-10	ЦРЭС	Для восстановления нормальной схемы	№ 316/452	10-00	08.07.2016	13-00	08.07.2016
43	РП Мясокомбинат	СРЗА	В Т-34 Проверка УРЗА	№ 311	08-00	08.07.2016	12-00	08.07.2016
44	ПС Майналыг	СИЗП	1Т/35 кВ измерения и испытания	№ 338	10-00	08.07.2016	14-00	08.07.2016
45	ПС Южная	СПС	В ф. 10-01 ТР	№ 351	09-00	12.07.2016	11-00	12.07.2016
46	ПС Южная	СПС	В ф. 10-02 ТР	№ 352	11-00	12.07.2016	13-00	12.07.2016
47	ПС Южная	СПС	В ф. 10-03 ТР	№ 353	13-00	12.07.2016	15-00	12.07.2016
48	ПС Южная	СПС	В ф. 10-04 ТР	№ 354	15-00	12.07.2016	17-00	12.07.2016
49	ВЛ 110 кВ С 427	СВЛ	Замена Анкерно-угловой опоры № 93, замена траверс промежуточных опор		07-00	12.07.2016	21-00	13.07.2016

50	ВЛ 110 кВ С 413	СВЛ	без включения на ночь	№ 336	07-00	12.07.2016	21-00	13.07.2016	
51	ПС Элегест	СПС	ЛР С-427. ТР	№ 363	09-00	12.07.2016	22-00	12.07.2016	
52	ПС Элегест	СПС	СШР 1, 2 сек. 110кВ. ТК	№ 364	09-00	12.07.2016	22-00	12.07.2016	
53	ПС Элегест	СПС	ЛР С-413. ТК	№ 365	09-00	12.07.2016	22-00	12.07.2016	
54	ПС Элегест	СПС	ШР ТН 2 сек. 110 кВ. ТК	№ 366	09-00	12.07.2016	22-00	12.07.2016	
55	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	1Т 110/10 кВ, В 1Т 10 кВ Проверка УРЗА	№ 342	08-00	12.07.2016	18-00	12.07.2016	
56	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	В ф.35-01, Проверка УРЗА	№ 343	08-00	12.07.2016	10-00	12.07.2016	
57	ПС Степная	ЗРЭС	1Т 35/10 кВ, для устранения замечаний Ростехнадзора. С включением на ночь	№ 350	09-00	11.07.2016	21-00	15.07.2016	
58	ПС Сукпак	СПС	В 2Т 10 кВ. СР	№ 371	10-00	12.07.2016	12-00	12.07.2016	
59	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-03. СР	№ 372	12-00	12.07.2016	14-00	12.07.2016	
60	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-04. СР	№ 373	14-00	12.07.2016	16-00	12.07.2016	
61	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-05. СР	№ 374	16-00	12.07.2016	18-00	12.07.2016	
62	ПС Южная	СПС	В ф. 10-05 ТР	№ 355	09-00	13.07.2016	11-00	13.07.2016	
63	ПС Южная	СПС	В ф. 10-07 ТР	№ 356	11-00	13.07.2016	13-00	13.07.2016	
64	ПС Южная	СПС	В ф. 10-08 ТР	№ 357	13-00	13.07.2016	15-00	13.07.2016	
65	ПС Южная	СПС	В ф. 10-09 ТР	№ 358	15-00	13.07.2016	17-00	13.07.2016	
66	ВЛ 110 кВ С 427	СВЛ	Замена Анкерно-угловой опоры № 93, замена траверс промежуточных опор № 91,101,121,122,156,167; замена промежуточных опор № 171,172 включения на ночь	№ 335	опор без	07-00	12.07.2016	21-00	13.07.2016
67	ВЛ 110 кВ С 413	СВЛ	без включения на ночь	№ 336	07-00	12.07.2016	21-00	13.07.2016	
68	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	В ф.35-02 Проверка УРЗА	№ 344	10-00	13.07.2016	12-00	13.07.2016	
69	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	В ф.35-03 Проверка УРЗА	№ 345	13-00	13.07.2016	15-00	13.07.2016	
70	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	ТН-10 кВ Проверка УРЗА	№ 346	15-00	13.07.2016	17-00	13.07.2016	
71	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-06. СР	№ 375	10-00	13.07.2016	12-00	13.07.2016	
72	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-07. СР	№ 376	12-00	13.07.2016	14-00	13.07.2016	
73	ПС Сукпак	СПС	В ф.9-09. СР	№ 378	14-00	13.07.2016	18-00	13.07.2016	
74	ПС Степная	ЗРЭС	1Т 35/10 кВ, для устранения замечаний Ростехнадзора. С включением на ночь	№ 350	09-00	11.07.2016	21-00	15.07.2016	
75	ВЛ-10 кВ ф.26-04	ЦРЭС	Замена провода	№ 452	09-00	12.07.2016	20-00	15.07.2016	
76	ВЛ-10 кВ ф.4-03	ЗРЭС	Замена опор	№ 544	08-00	12.07.2016	22-00	14.07.2016	
77	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-13 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 505		21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016	
78	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-10 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 504		21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016	
79	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-07 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 503		21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016	

80	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-05 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 502	21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016
81	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-03 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 501	21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016
82	ПС 220 кВ Кызылская		отключение В ф.20-01 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 500	21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016
83	ПС 220 кВ Кызылская		В 1АТ-10 Вынужденный простой в связи с выводом 1АТ, 1СШ-110 и 1сек-10 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 499	21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016
84	ПС 220 кВ Кызылская		ключение в работу СВ-10кВ для выполнения работ согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" № 498	21-00	13.07.2016	24-00	13.07.2016
85	ПС Южная	СПС	В ф. 10-10 ТР № 359	09-00	14.07.2016	11-00	14.07.2016
86	ПС Южная	СПС	В ф. 10-11 ТР № 360	11-00	14.07.2016	13-00	14.07.2016
87	ПС Южная	СПС	В ф. 10-13 ТР № 362	15-00	14.07.2016	17-00	14.07.2016
88	ПС Южная	СПС	В ф. 10-12 ТР № 361	13-00	14.07.2016	15-00	14.07.2016
89	ПС Южная	СПС	В ф. 10-09 ТР № 358	15-00	14.07.2016	17-00	14.07.2016
90	ВЛ 110 кВ С 427	СВЛ	Замена Анкерно-угловой опоры № 93, замена траверс промежуточных опор № 91,101,121,122,156,167; замена промежуточных опор № 171,172 включения на ночь № 335	07-00	12.07.2016	21-00	13.07.2016
91	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	ОБ контроль №347	08-00	14.07.2016	18-00	15.07.2016
92	ПС Бурень-Бай-Хаак	СРЗА	СН 0,4кВ контроль №348	08-00	14.07.2016	18-00	14.07.2016
93	ВЛ-10кВ ф.34-01	ЦРЭС	замена ТП 34-01-1 на КТП №427	10-00	14.07.2016	20-00	14.07.2016
94	ПС Сукпак	СПС	ТН 2сек 110кВ ТР №379	10-00	14.07.2016	14-00	14.07.2016
95	ПС Сукпак	СПС	ОД/КЗ 2Т 110кВ СР №380	14-00	14.07.2016	17-00	14.07.2016
96	ВЛ 10кВ ф.32-04	ЗРЭС	замена опор №445	09-00	13.07.2016	20-00	15.07.2016
97	ПС Степная	ЗРЭС	1Т 35/10 кВ, для устранения замечаний Ростехнадзора. С включением на ночь № 350	09-00	11.07.2016	21-00	15.07.2016
98	ПС Майналыг	СИЗиП	1Т/35кВ испытание №447	09-00	14.07.2016	17-00	14.07.2016
99	ПС Бурень-Бай-Хаак	ВРЭС	ф.35-01,ф.35-02,ф.35-03 замена ЖБ приставок №454	09-00	14.07.2016	21-00	14.07.2016
100	ПС Сукпак	СПС	ШР 2/сек 110 ТР №381	10-00	15.07.2016	13-00	15.07.2016
101	ПС Сукпак	СПС	ШР 2Т/110кВ ТР № 382	13-00	15.07.2016	16-00	15.07.2016
102	ПС Сукпак	СПС	ТН А 2 сек/10 ТР № 383	16-00	15.07.2016	17-00	15.07.2016

103	ПС Южная	СПС	В ф. 10-10 ТР	№ 359	09-00	14.07.2016	11-00	14.07.2016
104	ВЛ 10 кВ ф.40-08	ЦРЭС	восстановление нормальной схемы ф.40-03	№ 395/526/527	10-00	15.07.2016	12-00	15.07.2016
105	ВЛ 10кВ ф.32-04	ЗРЭС	замена опор	№445	09-00	15.07.2016	20-00	15.07.2016
106	ВЛ 110 кВ С 427	СВЛ	Замена П-образных опор, траверс (с включением на ночь)	№ 399	07-00	19.07.2016	21-00	22.07.2016
107	ПС Эрги-Барлык	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 403	15-00	19.07.2016	17-00	19.07.2016
108	ПС Балгазын	СРЗА	1Т проверка УРЗА (с переводом нагрузки на 2Т)	№ 416	09-00	19.07.2016	18-00	19.07.2016
109	ПС Балгазын	СРЗА	ОД, КЗ 1Т опробование (перевод нагрузки)	№ 417	09-00	19.07.2016	18-00	19.07.2016
110	ПС Бай-Хаак	СПС	В 1Т 110 кВ СР	№ 435	09-00	19.07.2016	22-00	19.07.2016
111	ПС Сукпак	СПС	РП-2 ТР	№ 424	10-00	19.07.2016	13-00	19.07.2016
112	ПС Сукпак	СПС	ЛР С-425 ТК	№ 425	13-00	19.07.2016	16-00	19.07.2016
113	ПС Сукпак	СПС	2Т 110 кВ ТК	№ 428	10-00	18.07.2016	17-00	19.07.2016
114	ВЛ 10кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок	№ 446/543	08-00	18.07.2016	21-00	22.07.2016
115	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ТН 110 кВ ТК	№ 459	13-00	19.07.2016	14-00	19.07.2016
116	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ТН 35 кВ ТК	№ 460	14-00	19.07.2016	15-00	19.07.2016
117	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ТН 10 кВ ТК	№ 461	15-00	19.07.2016	16-00	19.07.2016
118	ВЛ-10 кВ ф. 35-03	ВРЭС	замена Ждефектных опор, траверс (32 шт)	№ 455	07-00	18.07.2016	21-00	21.07.2016
119	ВЛ-10 кВ ф. 12-03	ЮРЭС	по заявке э/сбыта	№ 480	08-00	19.07.2016	22-00	19.07.2016
120	ВЛ-10кВ ф.28-05	ЗРЭС	Выправка опор	№ 481	09-00	19.07.2016	22-00	19.07.2016
121	ПС Эрги-Барлык	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 404	09-00	20.07.2016	11-00	20.07.2016
122	ПС Степная	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 405	13-00	20.07.2016	15-00	20.07.2016
123	ПС Дон-Терезин	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 406	15-30	20.07.2016	17-30	20.07.2016
124	ВЛ-10 кВ ф.23-01	МНР	Замена опор № 3/8, 4/4 (с включением на ночь)	№ 451	08-00	20.07.2016	20-00	20.07.2016
125	ВЛ 10кВ ф.4-05	ЗРЭС	Замена изоляции, установка ж/б приставок	№ .../568	07-00	18.07.2016	21-00	22.07.2016
126	ВЛ 10кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок	№ 446/543	08-00	18.07.2016	21-00	22.07.2016
127	ПС Балгазын	СРЗА	2Т проверка УРЗА (с отключением)	№ 419	09-00	20.07.2016	13-00	20.07.2016
128	ПС Балгазын	СРЗА	Т-4 проверка УРЗА (с отключением)	№ 420	13-00	20.07.2016	17-00	20.07.2016
129	ПС Бай-Хаак	СПС	В 1Т 10 кВ СР	№ 436	09-00	20.07.2016	11-00	20.07.2016
130	ПС Бай-Хаак	СПС	В ф. 13-02 СР	№ 437	11-00	20.07.2016	13-00	20.07.2016
131	ПС Бай-Хаак	СПС	В ф. 13-03 СР	№ 438	13-00	20.07.2016	15-00	20.07.2016
132	ПС Бай-Хаак	СПС	1 ТСН 10 кВ СР	№ 439	15-00	20.07.2016	17-00	20.07.2016
133	ПС Суг-Бажи	СИЗП	1Т 35 кВ испытание тр-ра	№ 448	10-00	20.07.2016	16-00	20.07.2016
134	ПС Сарыг-Сеп	СПС	1Т 110 кВ ТК	№ 457	08-00	20.07.2016	20-00	20.07.2016

135	ПС Сукпак	СПС	ЛР С-401 ТР	№ 432	10-00	20.07.2016	13-00	20.07.2016
136	ПС Сукпак	СПС	РП-1 ТР	№ 433	13-00	20.07.2016	17-00	20.07.2016
137	ПС Сут-Холь	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 407	10-00	21.07.2016	13-00	21.07.2016
138	ПС Торгалыг	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 408	15-00	21.07.2016	17-00	21.07.2016
139	ПС Хайыракан	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 409	18-00	21.07.2016	20-00	21.07.2016
140	ПС Южная	СПС	2Т ТР	№ 492	09-00	21.07.2016	20-00	21.07.2016
141	ПС Городская	СПС	2Т ТР	№ 493	09-00	21.07.2016	20-00	21.07.2016
142	ПС Балгазын	СРЗА	Т-14 проверка УРЗА (с отключением)	№ 421	09-00	21.07.2016	13-00	21.07.2016
143	ПС Балгазын	СРЗА	Т-15 проверка УРЗА (с отключением)	№ 422	13-00	21.07.2016	17-00	21.07.2016
144	ПС Городская	СПС	ТН 1 сек-110 кВ ТР	№ 49	09-00	21.07.2016	20-00	21.07.2016
145	ПС Сарыг-Сеп	СПС	ВС-419 ТР	№ 458	08-00	21.07.2016	20-00	21.07.2016
146	ПС Сукпак	СПС	1Т ТР	№ 429	10-00	21.07.2016	17-00	22.07.2016
147	ПС Балгазын	ОИиМ	Поверка ТТ, ТН с погашением шин 10 кВ	№ 410	10-00	22.07.2016	14-00	22.07.2016
148	ПС Балгазын	СРЗА	ТН-110кВ проверка УРЗА	№ 423	09-00	22.07.2016	12-00	22.07.2016
149	ПС Сукпак	СПС	ОД КЗ 1Т110кВ ТР	№ 430	10-00	22.07.2016	13-00	22.07.2016
150	ПС Сукпак	СПС	ШР 1Т110кВ	№ 431	13-00	22.07.2016	17-00	22.07.2016
151	ВЛ 10кВ ф.4-05	ЗРЭС	Замена изоляции, установка ж/б приставок	№ 482/568	07-00	18.07.2016	21-00	22.07.2016
152	ПС Птицефабрика	СИЗП	1Т испытание трансформатора	№ 449	09-00	22.07.2016	13-00	22.07.2016
153	ПС Птицефабрика	СИЗП	2Т испытание трансформатора	№ 450	13-00	22.07.2016	17-00	22.07.2016
154	ПС Городская	СПС	3Т ТР	№ 495	09-00	22.07.2016	20-00	22.07.2016
155	ПС Городская	СПС	ТН 2сек 110кВ ТР	№ 496	09-00	22.07.2016	20-00	22.07.2016
156	ПС Сукпак	СПС	1Т ТР	№ 429,513	10-00	21.07.2016	17-00	22.07.2016
157	ВЛ-10кВ ф.20-05	ЦРЭС	Вынужденный простой в связи с ремонтом здания ЗРУ-10 кВ ПС Кызылская	№ 487/575	09-00	18.07.2016	23-00	22.07.2016
158	ВЛ-10кВ ф.23-01	ЦРЭС	Замена опор,перетяжка провода	№ 521	08-00	22.07.2016	22-00	22.07.2016
159	ПС Городская	СПС	1Т ТР	№ 497	09-00	25.07.2016	20-00	25.07.2016
160	ВЛ-10 кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок, замена изоляции	№ 511/577	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
161	ПС Чаа-Холь	СРЗА	В ф.24-01 послеаварийная проверка УРЗА	№ 516	12-00	25.07.2016	13-00	25.07.2016
162	ПС Чаа-Холь	СРЗА	В ф.24-02 послеаварийная проверка УРЗА	№ 517	13-00	25.07.2016	14-00	25.07.2016

163	ПС Чаа-Холь	СРЗА	В ф.24-03 послеаварийная проверка УРЗА	№ 518	14-00	25.07.2016	15-00	25.07.2016
164	ПС Чаа-Холь	СРЗА	В ф.24-04 послеаварийная проверка УРЗА	№ 519	15-00	25.07.2016	16-00	25.07.2016
165	ПС Чаа-Холь	СРЗА	В ф.24-05 послеаварийная проверка УРЗА	№ 520	16-00	25.07.2016	17-00	25.07.2016
166	ВЛ-10 кВ ф.24-03	ЦРЭС	ТП 24-03-3 замена ОПН и устранение течи масла тр-ра	№ 522	08-00	25.07.2016	12-00	25.07.2016
167	ВЛ-10 кВ ф.24-02	ЦРЭС	ТП 24-02-4 замена ОПН и ПКТ-10	№ 523	13-00	25.07.2016	17-00	25.07.2016
168	ВЛ-10 кВ ф.4-10	ЗРЭС	Установка ж/б приставок, замена опор, изоляторов	№ 524/608	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
169	ПС Городская	СПС	4Т ТР	№498	09-00	26.07.2016	20-00	26.07.2016
170	ПС Сукпак	СПС	ЛР С-401 ЛР С-425 ТР	№500	09-00	26.07.2016	20-00	26.07.2016
171	ПС Сукпак	СПС	РП-1 РП-2 ТР	№499	09-00	26.07.2016	20-00	26.07.2016
172	ВЛ-10 кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок, замена изоляции	№ 511/577	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
173	ПС Сукпак	СПС	ШРСВ 1сек ТР	№434	10-00	26.07.2016	13-00	26.07.2016
174	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	В ф.3-01 проверка УРЗА	№471	14-00	26.07.2016	17-00	26.07.2016
175	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	ТН-10кВ проверка УРЗА	№472	17-00	26.07.2016	19-00	26.07.2016
176	ВЛ 110кВ С 427	СВЛ	замена опор	№490	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
177	ВЛ 110кВ С 413	СВЛ	замена опор	№491	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
178	ВЛ-10 кВ ф.4-10	ЗРЭС	Установка ж/б приставок, замена опор, изоляторов	№ 524/608	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
179	ПС Западная	СПС	ШР 1Т 110 кВ ТР	№ 503	09-00	27.07.2016	20-00	27.07.2016
180	ПС Западная	СПС	ОД, КЗ 1Т 110 кВ ТР	№ 502	09-00	27.07.2016	20-00	27.07.2016
181	ПС Западная	СПС	1Т 110 кВ ТР	№ 501	09-00	27.07.2016	20-00	27.07.2016
182	ВЛ-10 кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок, замена изоляции	№ 511/577	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
183	ВЛ-10 кВ ф.4-10	ЗРЭС	Установка ж/б приставок, замена опор, изоляторов	№ 524/608	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
184	ВЛ 110кВ С 427	СВЛ	замена опор	№490	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
185	ВЛ 110кВ С 413	СВЛ	замена опор	№ 491	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016

186	ВЛ-10 кВ ф. 35-03	ВРЭС	Замена дефектных траверс (с включением на ночь)	№ 529	07-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
187	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	В ф. 3-03 проверка УРЗА	№ 473	08-00	27.07.2016	11-00	27.07.2016
188	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	В ф. 3-04 проверка УРЗА	№ 474	11-00	27.07.2016	14-00	27.07.2016
189	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	В ф. 3-05 проверка УРЗА	№ 475	14-00	27.07.2016	17-00	27.07.2016
190	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	Проверка дуговой защиты(восстановление)	№ 476	09-00	28.07.2016	17-00	28.07.2016
191	ВЛ 110кВ С 427	СВЛ	замена опор (с 28.07.16 по 30.07.16 с включ на ночь)	№490	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
192	ВЛ 110кВ С 413	СВЛ	замена опор (с 28.07.16 по 30.07.16 с включ на ночь)	№ 491	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
193	ПС Западная	СПС	ШР 2Т/110кВ ТР	№ 504	09-00	28.07.2016	20-00	28.07.2016
194	ПС Западная	СПС	ЛР С-401 ТР	№ 505	09-00	28.07.2016	20-00	28.07.2016
195	ПС Западная	СПС	СР-1,СР-2 ТР	№ 506	09-00	28.07.2016	20-00	28.07.2016
196	ПС Западная	СПС	ТН 1сек/10кВ,ТН 2сек/10кВ ТР	№ 507	09-00	28.07.2016	20-00	28.07.2016
197	ВЛ-10 кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок, замена изоляции	№ 511/577	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
198	ВЛ-10 кВ ф.4-10	ЗРЭС	Установка ж/б приставок, замена опор, изоляторов	№ 524/608	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
199	ВЛ-10кВ ф.14-02	ЮРЭС	Замена дефектных опор	№ 525	09-00	28.07.2016	18-00	28.07.2016
200	ВЛ 110кВ С 427	СВЛ	замена опор (с 28.07.16 по 30.07.16 с включ на ночь)	№490	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
201	ВЛ 110кВ С 413	СВЛ	замена опор (с 28.07.16 по 30.07.16 с включ на ночь)	№ 491	07-00	26.07.2016	21-00	30.07.2016
202	ВЛ-10 кВ ф.4-08	ЗРЭС	Замена опор, установка ж/б приставок, замена изоляции	№ 511/577	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
203	ВЛ-10 кВ ф.4-10	ЗРЭС	Установка ж/б приставок, замена опор, изоляторов	№ 524/608	08-00	25.07.2016	21-00	29.07.2016
204	ВЛ-10 кВ ф.15-02	ЮРЭС	для БВР на ТП 15-02-4	№539	09-00	29.07.2016	18-00	29.07.2016
205	ПС Городская	СПС	ЗТ ТР	№ 528	10-00	25.07.2016	18-00	29.07.2016
206	ВЛ-10 кВ ф.32-04	ЗРЭС	замена опор	№536	10-00	29.07.2016	21-00	29.07.2016